

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а,
тел 371-10-08

(наименование территориального органа МЧС России)

gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД ГО Первоуральск УНД и ПР по Свердловской области,

г.Первоуральск, ул.Строителей, 13, тел. 24-02-30

(наименование органа государственного пожарного надзора)

tond-pervourask@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Первоуральск по пожарному надзору от «12» января 2015 г. N 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «09» час 00 мин «19» января 2015 г. по «11» ч 00 мин. «22» января 2015г. проведена проверка

старшим инспектором ОНД ОНД ГО Первоуральск ГУ МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом вв. сл. Панченко Александром Сергеевичем, инспектором ОНД ОНД ГО Первоуральск ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом вв. сл. Ходжибаевым Русланом Ильдусовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, прилегающей территории, здания и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул.Чкалова, 26

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с Директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Рыбкиной Людмилой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Устранить нарушение: Дверь склада сухих продуктов столовой (помещение № 23 по техническому паспорту, 1й этаж	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 31-03-2001, п.7.3; СНиП 21-01-97, п.5.14.	01.07. 2015 г.	

	основного здания) не является противопожарной с пределом огнестойкости не ниже EI30.			
2.	Устранить нарушение: Выход из левой лестничной клетки на втором этаже, (здание начальной школы) на чердак предусмотрен через люк, не являющийся противопожарным 2 типа с размерами менее 0,6x0,8 м.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97* п. 8.4* абз.2,3.	01.07.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНД ГО Первоуральск
ГУ МЧС России по Свердловской области
Ходжибаев Руслан Ильдусович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«22» 01 2015 г.



М.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Людмила Владимировна Рыбкина
(подпись)

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Рыбкина Людмила Владимировна

«22» 01 2015 г.

<*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99